



Российская Федерация
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
(ГУП «Белводоканал»)
ФИЛИАЛ «БЕЛГОРОДСКИЙ»

III-го Интернационала ул., д. 40, Белгород, 308001
Тел./факс (8-4722)-26-33-31, 26-33-39
priemnaya@belwater.ru; odp@belwater.ru

№ 462 от 04.06. 2019г.
На № _____ от _____ 2019г.

Заместителю руководителя
комитета имущественных и
земельных отношений –
начальнику управления земельных
отношений администрации
Белгородского района

Волжиной Н.Н.

ГУП «Белводоканал» сообщает, что техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения земельного участка с кадастровым номером 31:15:0801005:259 площадью 1728 кв. м. и видом разрешенного использования - магазины, расположенного по адресу: Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Лейтенанта Павлова, з/у 3г имеется.

- Предельная свободная мощность существующих сетей – отсутствует
- Максимальная нагрузка объекта капитального строительства – 0,5 м³/сут.
- Сроки подключения объекта капитального строительства – 36 месяцев от даты подписания настоящих технических условий.
- Срок действия технических условий – 3 года.

Плата за подключение определяется согласно Постановлению Правительства РФ № 406 от 13.05.2013г. включает в себя произведение ставки тарифа за подключаемую нагрузку на подключаемую нагрузку.

Тарифы на подключение в 2019г. утверждены приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 19.12.2018 г. № 35/1.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку составляет:
по водоснабжению – 82 800 руб. за 1м³/сут.
по водоотведению – 80 400 руб. за 1м³/сут.

Данный документ не является основанием для выполнения проектной документации.

С уважением,

Директор ПП «Белгородский район»

В.В. Башков



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Белгород»
(АО «Газпром газораспределение Белгород»)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

пер. 5-ый Заводской, д. 38, г. Белгород,
Белгородская область, Российская Федерация, 308023
тел.: +7 (4722) 34-17-88, факс: +7 (4722) 34-08-58
e-mail: info@beloblgaz.ru, www.beloblgaz.ru

ОКПО 03259075, ОГРН 1023101647106, ИНН 3124010222, КПП 312350001

04.06.2019 № СВ-03/3686
на № 50/18/1104 черт 27.05.2019

Заместителю руководителя комитета –
начальнику управления земельных
отношений комитета имущественных и
земельных отношений
администрации Белгородского района

Н.Н. Волжиной

О возможности подключения

Уважаемая Наталья Николаевна!

В ответ на Ваш запрос о предоставлении технических условий на подключение объекта капитального строительства, планируемого к размещению на земельном участке с кадастровым номером 31:15:0801005:259 площадью 1728 кв. м, для строительства магазина, расположенного по адресу: Белгородская область, м. р-н Белгородский район, с. п. Новосадовское, п. Новосадовый, ул. Лейтенанта Павлова, з/у 3г, сообщаем следующее.

В соответствии с п. 74.1 «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 г. (далее Правила), техническая возможность подключения объекта отсутствует, в связи с тем, что пропускная способность газотранспортной системы (газораспределительная станция «ГРС Белгород-2»), технологически связанной с сетью газораспределения, достигла проектных величин.

Предлагаем рассмотреть возможность газификации указанного объекта посредством уступки мощности в соответствии с разделом III вышеуказанных Правил.

АО «Газпром газораспределение Белгород» не располагает информацией о примерных сроках появления технической возможности подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения в результате собственных мероприятий, а также финансируемых за счет иных источников, включая бюджетные.

С.А. Власов

Сизиков Алексей Викторович
(4722) 34-08-84



МРСК ЦЕНТРА

Белгородский район электрических сетей
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
ул. Энергетиков, д.5, г. Белгород.
Россия, 308017
тел.: +7 (4722) 30-40-50, +7(4722) 27-32-77.
факс: +7(4722) 30-43-20;
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115.
телефон доверия: +7 (495) 747-92-99
e-mail: belgorod.res@mrsk-1.ru; http://www.mrsk-1.ru

20.06.2019

№ МРСК-ЭН/ЭЭ-2/141

На

ОТ

Заместителю
руководителю комитета
имущественных и земельных
отношений
администрации
Белгородского района
Н.Н. Волжиной

Уважаемая Наталья Николаевна !

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» рассмотрел Ваш запрос № 50/13/1104 от 27.05.2019г. по вопросу электроснабжения земельного участка с кадастровым номером 31:15:0801005:259 площадью 1728 кв. м., расположенного по адресу: Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Лейтенанта Павлова, з/у. №3г., предназначенного для строительства магазина, и сообщает следующее.

Техническая возможность подключения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» вышеуказанного объекта имеется. Центром питания является ПС 35/10 Шишино. Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня ПС 35/10 Шишино составляет 5,19 МВА.

Порядок технологического присоединения в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» регламентирован «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее - Правила), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861, принятым во исполнение ст.26 ФЗ «Об электроэнергетике» №35-ФЗ от 26.03.2003г.

Согласно ст.26 ФЗ «Об электроэнергетике» №35-ФЗ от 26.03.2003г. технологическое присоединение к объектам сетевой организации осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Таким образом, технологическое присоединение земельного участка с кадастровым номером 31:15:0801005:259 площадью 1728 кв. м., расположенного по адресу: Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Лейтенанта Павлова, з/у. №3г., предназначенного для строительства магазина, к электрическим сетям филиала возможно после заключения договора об осуществлении технологического присоединения и выполнения ряда технических мероприятий.

Перечень конкретных технических мероприятий вносится в приложение №1 (технические условия) к договору об осуществлении технологического присоединения. В соответствии с п. 24 Правил, срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

Максимальная мощность, а также категория надежности электроснабжения объекта, в соответствии с Правилами, определяется заявителем при подаче заявки на технологическое присоединение. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению устанавливается согласно п.16(б) Правил.

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии с приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области по утвержденному «Прейскуранту платы за технологическое присоединение электроустановок потребителей к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на год электроснабжения потребителей.

Начальник Белгородского РЭС



Егоров В.В.

Исп. Никитенко О.И.
т.30-40-50



Акционерное общество
**"БЕЛГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"**

308510, Белгородская область, Белгородский район,
пгт. Разумное, ул. Бельгина, 9. ОГРН 1183123002490,
ИНН 3102041957, КПП 310201001, тел.: (4722) 59-29-00;
факс (4722) 59-56-56, e-mail: pochta@brtsk.ru

от " 30 " 05 2019 г. № 228
на № _____ от _____

**Заместителю руководителя
комитета – начальнику
управления земельных
отношений комитета
имущественных и земельных
отношений**

Волжиной Н.Н.

О предоставлении технических условий

Уважаемая Наталья Николаевна!

На Ваш запрос №50/13/1104 исх. от 27.05.2019 г. по вопросу предоставления технических условий на земельный участок с кадастровым номером 31:15:0801005:259 площадью 1728 м², с видом разрешенного использования - магазины, расположенный по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Лейтенанта Павлова, з/у 3г, сообщаю следующее:

- предельная свободная мощность существующих сетей отсутствует;
- максимальная нагрузка в возможных точках подключения отсутствует;
- срок подключения объекта капитального строительства к тепловой сети – до 1 сентября года окончания строительства;
- срок действия технических условий 2 года.

Для обеспечения тепловой энергией проектируемого объекта необходимо предусмотреть строительство автономной котельной. При передаче планируемой котельной в собственность Белгородского района необходимо запросить техническое задание на проектирование котельной в АО «Белгородская региональная теплосетевая компания» с указанием расчетных тепловых нагрузок по каждому виду (Гкал/час), а также режим теплопотребления.

Генеральный директор

О.Ф. Чегодаев